

## Požadovaná technická specifikace vodoměrů instalovaných na Váš vodní zdroj

		Studená voda
<b>Jmenovitý průtok (Q3)</b>	m <sup>3</sup> /hod	1,5
<b>Maximální prac. tlak</b>	bar	16
<b>Maximální průtok (Q4)</b>	m <sup>3</sup> /hod	3
<b>Minimální průtok (Q1) ±5%</b>	l/hod	0,15
<b>Počáteční, rozběhový průtok v litrech</b>	l/hod	0,04
<b>Pracovní teplota</b>	°C	30°C
<b>Stavební délka</b>	mm	165
<b>Magnetem neovlivnitelný vodoměr</b>		ano